



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, тел. 8-347-525952, [cancel@mchsrb.ru](mailto:cancel@mchsrb.ru), телефон доверия 8-347-2339999)

**Бирский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Гагарина, 111, г. Бирск, 452451, телефон/факс: (34784) 2-44-36, e-mail: [Ond\\_birsk@mail.ru](mailto:Ond_birsk@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 158/1/1**


**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
комбинированного вида «Петушок» города Благовещенска Республики Башкортостан  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В исполнение распоряжения выданного главным государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору Газизовым Д.Г. от 08 июня 2018 г. № 158, ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «28» июня 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору Д.Г. Газизовым в отношении объекта защиты – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида города Благовещенск Республики Башкортостан расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 21

совместно с Заведующим д/с «Петушок» Субботиной Т.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)



(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Места расположения огнетушителей, ручных извещателей системы пожарной сигнализации не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности указывающих их месторасположение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4: <i>ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 6.2.2, Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 43</i>	29.07.2018	

2	На 2-м этаже, в раздевалке старшей группы на полу применен материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.25	29.07.2018	
3	Не определены категории взрывопожарной и пожарной опасности для помещений электрощитовой и прачечной	п. 20 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г	29.07.2018	
4	По периметру здания отсутствует круговой проезд	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 2, ППБ 101-89 п. 2.1.3	29.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
 городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского,  
 Иглинского и Нуримановского районов РБ  
 по пожарному надзору Д.Г. Газизов  
 «29» 06 2018 г.



*[Handwritten signature]*

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
 (подпись)  
 «29» 06 2018 г.

*[Handwritten signature]*  
 (подпись)  
 фамилия, инициалы